

Stockholms  
Stadsbyggnadskontor  
Registraturen  
Box 8314  
104 20 Stockholm

## Inbjudan till samråd om program för centrala Bromma, S-Dp 2010-20840

Ellevio AB har erhållit rubricerade förslag för yttrande och vi har följande synpunkter.

Åtgärder i Ellevio AB:s befintliga anläggningar utförs efter beställning till Ellevio AB samt bekostas av byggherren.

### Regionnät

Ellevio AB regionnät har ett flertal driftsatta kabelförband inom programområdet. Bland annat har Ellevio ett 110 kV-kabelförband samt urdrifftagna 110 kV oljekablar längs Drottningholmsvägen/Spångavägen. Ellevio har planerat nya kabelförläggningar i området. Kablarna skall beaktas i samband med exploateringen.

Ellevio AB har även en 220 kV luftledning inom planområdet i konflikt med programförslaget. Ellevio har planerat att ersätta luftledningen mot kabel och förläggningen kommer att komma i konflikt med planområdet.

Ellevios anläggningar kan påverkas genom exempelvis sprängning, borring, vibrationer och sättningar. Ellevio AB utgår från att denna typ av påverkan inte kommer att ske.

Kontakta oss snarast för samråd.

Kontaktperson regionnät: Isbi Felix, 08-671 75 67

### Lokalnät

För lokalnätets eldistribution innebär programmet en utökning och förstärkning av det lokala elnätet i och kring de planerade områdena. Kompletterande matningar från regionnätet och ett antal nya nätstationer kommer behöva etableras. Vi vill bli kontaktade i god tid inför och vid startade detaljplaner för säkerställande av E-områden för nätstationer samt u-områden för ledningar. I de fall inhysning av nätstation är aktuellt är det viktigt att vi på ett tidigt stadium har kontakt med byggherrens arkitekter. Kontakta oss i god tid inför ledningssamordning.

Kontaktperson lokalnät: Eyob Yehdego, 08-671 72 58

Med vänliga hälsningar  
Bo Alfredsson